



**Municipalité du Village de Hemmingford**

**Rapport d'analyse de vulnérabilité  
Installation de production d'eau potable  
n° X0009065**

**Distribution de la valeur de l'indice DRASTIC à  
l'intérieur des aires de protection**

**LÉGENDE**

-  Site de prélèvement
-  Installation de production
-  Réseau routier
- Aire de protection :**
-  Immédiate (30 m)
-  Intermédiaire bactériologique (200 jours)
-  Intermédiaire virologique (550 jours)
-  Éloignée
-  Indice DRASTIC moyen [100 -180[

Nom du fichier :  
10-6135-4096\_figB4\_indice\_DRASTIC  
Fond cartographique : Google Satellite  
Projection NAD83 UTM18

<b>Échelle :</b>	1 : 2 500	<b>Date :</b>	2020-11-17
<b>Figure :</b>	B-4	<b>Dossier :</b>	10-6135-4096
<b>Approuvé par :</b> Julie Gauthier, ing., M. Sc. A., hydrogéologue			
<b>Préparé par :</b> U'ilani Arai, géo. stag., M. Sc.			
<b>Dessiné par :</b> Patrick Napier, technicien en géomatique			



1470, rue Esther-Blondin, bur. 230  
Québec (Québec) G1Y 3N7  
Téléphone : 418 657-7999  
Sans frais : 1 877 657-7999  
Télécopieur : 418 657-5777